

EDIFICI SCOLASTICI : Elenco ricognitivo dello stato di attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003

(da dati agli atti dell'Ufficio "Rischio Sismico" e/o da comunicazione degli Enti proprietari tramite "scheda ricognitiva 2017" in attuazione alla DGR n. 74/2017)

aggiornato alla data del 25 luglio 2017

N.R.	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia Strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class. sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note
1	TE	Comune di Atri	scuola	R	Asilo nido	Atri	Via Risorgimento			4	3	si	0,176523	si	30	1.603	np	-	-	anni '80	-	-	-	NO	-	NO	SI	
2	TE	Comune di Atri	scuola	R	Infanzia "Fontanelle"	Atri	fraz. Fontanelle via G. Verdi			4	3	si	0,176523	si	30	1.316	1,545	2013	LC2	1980	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
3	TE	Comune di Atri	scuola	R	Infanzia	Atri	viale Risorgimento			4	3	si	0,176523	si	67	1.720	0,656	2016	LC2	1980	np	A	1,225	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato con fondi MIUR "Piano Triennale Edilizia scolastica 2015-2017"
4	TE	Comune di Atri	scuola	R	Infanzia e Primaria - Dir. Didattica	Atri	viale Umberto I			4	3	si	0,176523	si	437	12.800	0,265	2014	LC2	1970	np	A	1,194	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato con Delibera CIPE 30/206/2014
5	TE	Comune di Atri	scuola	R	Primaria "Casoli"	Atri	via SP 27, fraz. Casoli			4	3	si	0,176523	si	64	4.330	0,585	2013	LC2	1980	np	A	1,018	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato con fondi MIUR "Piano Triennale Edilizia scolastica 2015-2017"
6	TE	Comune di Atri	scuola	R	Secondaria di I° Statale "Mambelli" - 2 corpi	Atri	via Antonio Finocchi			4	3	si	0,176523	si	200	13.529	0,106 (A) 0,124 (B)	2008	LC1	1960 1950	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
7	TE	Comune di Basciano	scuola	R	Infanzia	Basciano	via Nicola di Giuseppe	C.A.	2	2	2	no	0,189192	si	58	2.245	0,281	2013	LC2	1977	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
8	TE	Comune di Basciano	scuola	R	Primaria Capoluogo	Basciano	via Del Monumento	Muratura	2	2	2	no	0,189192	si	68	2.350	0,254	2013	LC1	1968	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
9	TE	Comune di Basciano	scuola	R	Primaria Brecciola - 2 corpi	Basciano	via Salara - loc. Zampitto	Corpo 1 Muratura Corpo 2 C.A.	Corpo 1 - 2 Corpo 2 - 2	2	2	no	0,189192	si	55	1.302	0,210 (A) 0,279 (B)	2013	LC1	1960 1982	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
10	TE	Comune di Basciano	scuola	R	Secondaria di I°	Basciano	via Nicola di Giuseppe	C.A.	3	2	2	no	0,189192	si	57	4.773	0,281	2013	LC2	1942	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
11	TE	Comune di Bisenti	scuola	R	Secondaria di I°	Bisenti	via Roma n°71			2	2	no	0,189787	si	46	4.151	0,700	2014	LC1	1961	2014	M	0,700	NO	SI	NO	SI	
12	TE	Comune di Canzano	scuola	R	Infanzia	Canzano	Via San Matteo da Canzano n. 45	C.A.	2	4	2	si	0,179154	si	61	1.270	0,018	2014	LC2	1996	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
13	TE	Comune di Canzano	scuola	S	Primaria "Vincenzo Ruffini"	Canzano	Via Matteo da Canzano n. 47	C.A.	3	4	2	si	0,179154	si	122	6.445	0,126	2014	LC2	1979	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Funzione strategica: sede COC
14	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Infanzia - Castelnuovo Vomano - 2 corpi	Castellalto	Via Verga 23	Corpo 1 Muratura Corpo 2 C.A.	Corpo 1 - 1 Corpo 2 - 1	4	3	si	0,178231	si	160	4.128	1,518 (mur) 0,315 (ca)	2013	LC2	1997 (mur) 1973 (ca)	-	-	-	NO	SI	SI	SI	
15	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Infanzia - capoluogo	Castellalto	Via Giovanni Paolo I° n. 44	C.A.	2	4	3	si	0,178231	si	22	2.300	0,335	2013	LC2	1985	-	-	-	NO	NO	NO	SI	Edificio inagibile da sisma 2016 (B)
16	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Infanzia - Villa Torre	Castellalto	Via Leopardi n.1	Muratura	1	4	3	si	0,178231	si	57	1.408	1,140	2012	LC1	1967	2010	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Edificio danneggiato dal sisma 2016/2017 (esito B: eseguiti lavori leggeri)
17	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° - capoluogo	Castellalto	Via Madonna Degli Angeli n. 11	Muratura	1	4	3	si	0,178231	si	106	1.800	0,182	2012	LC1	1965	-	-	-	NO	NO	NO	SI	Edificio dismesso che ospiterà il municipio nel corso dei lavori da sisma 2016
18	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° "B. Croce" - capoluogo	Castellalto	Via Madonna Degli Angeli n. 4	Muratura	1	4	3	si	0,178231	si	106	2.536	0,453	2012	LC1	1965	2015	M	0,700	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico con fondi CIPE "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza" sisma 2009
19	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Primaria - Villa Zaccheo	Castellalto	Via Pitagora	Muratura	1	4	3	si	0,178231	si	129	1.900	0,268	2012	LC1	1980	-	-	-	NO	NO	SI	SI	Edificio dismesso con DGC n. 264/2015 da piano USR
20	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° - Castelnuovo Vomano	Castellalto	Via Verga 25	Misto muratura e c.a.	2	4	3	si	0,178231	si	249	6.000	0,338	2013	LC2	1976	2015	M	0,700	NO	NO	SI	SI	Edificio dismesso da piano USR
21	TE	Comune di Castellalto	scuola	R	Primaria - Castelnuovo Vomano	Castellalto	Via Verga 20	Muratura	2	4	3	si	0,178231	si	160	2.720	0,543	2013	LC1	1994	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
22	TE	Comune Castilenti	scuola	S	Infanzia	Castilenti	Via L. Antonelli	Muratura	3	2	2	no	0,178225	si	30	2.518	0,102	2016	LC2	1964	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica: sede volontari PC
23	TE	Comune di Cellino Attanasio	scuola	S	Infanzia e Primaria	Cellino Attanasio	via Giardino	Muratura	2	2	2	no	0,181756	si	149	4.911	0,268	2008	LC1	1955	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica: non indicata
24	TE	Comune di Cellino Attanasio	scuola	R	Secondaria di I°	Cellino Attanasio	via Giardino			2	2	no	0,181756	si	70	5.000	0,325	2016	LC1	1955	NP	M	0,650	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato con fondi CIPE 47/2009 - art. 4, c 4 DL 39/2009
25	TE	Comune di Cellino Attanasio	palestra	S	Palestra	Cellino Attanasio	via Giardino			2	2	no	0,181756	si	219	8.163	0,978	2015	LC1	1970	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica: CENTRO DI RACCOLTA
26	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Asilo nido comunale	Civitella del Tronto	fraz. Villa Lempa	C.A.	2	4	2	si	0,18252	si	22	2.000	1,000	2013	LC3	2013	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
27	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Infanzia in Capoluogo	Civitella del Tronto	via S. Petri	Muratura	4	4	2	si	0,18252	si	40	3.500	0,101	2012	LC1	1920	-	-	-	NO	NO	NO	SI	Edificio inagibile da sisma 2016 (F)
28	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Infanzia "Borrano"	Civitella del Tronto	Borrano			4	2	si	0,18252	si	37	1.755	0,049	2016	LC1	ante 1984	2016	M	0,803	NO	SI	NO	SI	
29	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Infanzia - Villa Lempa	Civitella del Tronto	via Roselli			4	2	si	0,18252	si	45	2.330	0,151	2012	LC1	1998	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Edificio privato (Curia)
30	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Primaria "Gasbarrini"	Civitella del Tronto	fraz. Villa Lempa			4	2	si	0,18252	si	87	3.400	0,730	2013	LC2	1960	2013	M	NP	NO	SI	NO	SI	
31	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Primaria "Gasbarrini"	Civitella del Tronto	capoluogo			4	2	si	0,18252	si	87	5.720	0,000	2008	LC1	1960	2014	DR	1,000	NO	NO	NO	SI	Intervento di ricostruzione fuori sito finanziato con fondi statali da art. 11 DL 39/2009 - Funzione strategica: sede COC
32	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Primaria "Favale"	Civitella del Tronto	capoluogo			4	2	si	0,18252	si	75	1.652	0,098	2008	LC1	1960	2012	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico finanziato con fondi statali da OPCM 3728/2008
33	TE	Comune di Civitella del Tronto	scuola	R	Secondaria di I° "Gasbarrini"	Civitella del Tronto	fraz. Villa Lempa			4	2	si	0,18252	si	68	3.734	0,400	2013	LC2	1940	2013	M	0,800	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato con fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013 (Il.1.1.a)
34	TE	Comune di Colledara	scuola	R	Infanzia - Villa Petto	Colledara	Loc. Villa Petto	Muratura	3	2	2	no	0,222567	si	31	1.170	0,263	post 2008	LC1	1970	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
35	TE	Comune di Colledara	scuola	R	Secondaria di I° - Colledara	Colledara	Via San Paolo n.24	Muratura	1	2	2	no	0,222567	si	74	2.290	0,241	post 2008	LC1	1965	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
36	TE	Comune di Corropoli	palestra	R	Palestra	Corropoli	via L. Ruggeri			2	2	no	0,175845	si	300	1.200	0,149	2013	LC2	1998	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
37	TE	Comune di Crognaleto	scuola	R	Plesso Scolastico di Nerito	Crognaleto	Via Variante Provinciale, fraz. Nerito	C.A.	4	2	2	no	0,253458	si	49	4.604	0,220	post 2008	-	1983	-	-	-	NO	NO	NO	NO	

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia Strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da demolire USR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note	
38	TE	Comune di Crognaleto	scuola	R	Primaria Tottea	Crognaleto	Tottea di Crognaleto	Muratura	3	2	2	no	0,253458	si	-	2.700	0,000	2013	LC1	1960 circa				NO	-	-	NO		
39	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Infanzia bivio Bellocchio	Giulianova	via Bivio Bellocchio			4	3	si	0,173551	si	62	5.236	in corso	2017	-	1921 1945	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
40	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Infanzia via Gobelli	Giulianova	via Gobelli			4	3	si	0,173551	si	126	2.450	in corso	2017	-	1976	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
41	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Infanzia via Mattarella	Giulianova	via Mattarella			4	3	si	0,173551	si	108	2.920	in corso	2017	-	1976	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
42	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Infanzia e Primaria "don Milani"	Giulianova	via I. Nievo			4	3	si	0,173551	si	597	9.800	0,158	2014	LC2	1961	2015	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Finanziato intervento di adeguamento sismico con fondi statali MIUR art. 48 DL 66/2014	
43	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Infanzia e Primaria Colleranesco	Giulianova	via Nazionale per Teramo			4	3	si	0,173551	si	172	4.562	0,050	2016	LC2	1961	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
44	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Primaria via Lepanto	Giulianova	via Redipuglia snc / via Lepanto			4	3	si	0,173551	si	0	4.562	0,060	2014	-	1961	-	-	-	NO	NO	SI	SI	Edificio dismesso da piano USR	
45	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Primaria "De Amicis"	Giulianova	piazza Libertà			4	3	si	0,173551	si	390	18.886	0,470	2015	LC2	1900	2017	M	0,800	NO	SI	NO	SI	Finanziato intervento di miglioramento sismico con fondi statali "Piano Triennale edilizia scolastica 2015-2017"	
46	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Primaria "G. Braga" e Secondaria I° succ. "Bindi Annunziata"	Giulianova	via Simoncini / via Di Vittorio			4	3	si	0,173551	si	228	11.680	0,290	2014	LC2	1976	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
47	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Secondaria I° "V. Bindi" corpi 2	Giulianova	via I. Nievo / Monte Zebio			4	3	si	0,173551	si	260	11.700	0,419 (1) 0,419 (2)	2014	LC2	1946	2015	M (corpo 1)	0,80 (1)	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico solo corpo 1 con finanziato con fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013 (II.1.1.a)	
48	TE	Comune di Giulianova	scuola	R	Secondaria I° "R. Pagliaccetti"	Giulianova	via Gramsci			4	3	si	0,173551	si	332	9.900	0,010	2016	LC2	1961	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
49	TE	Comune di Isola Del Gran Sasso	scuola	R	Asilo Nido - Loc. Tembrietta	Isola del Gran Sasso	Loc. Tembrietta	Muratura	4	2	2	no	0,243328	si	24	4.980	0,234	2013	LC1	-	-	-	-	NO	SI	NO	NO		
50	TE	Comune di Isola Del Gran Sasso	scuola	R	Infanzia Cerchiera - 2 corpi	Isola del Gran Sasso	Loc. Cerchiera	Corpo 1 - Muratura Corpo 2 - Muratura	Corpo 1 - 2 Corpo 2 - 2	2	2	no	0,243328	si	30	2.522	0,259	2013	LC1	1965	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Finanziato intervento di nuova costruzione fondi statali "Piano Triennale edilizia scolastica 2015-2017"	
51	TE	Comune di Isola Del Gran Sasso	scuola	R	Infanzia del Capoluogo	Isola del Gran Sasso	Loc. Madonna delle Grazie	Muratura	2	2	2	no	0,243328	si	120	-	0,180	2013	LC1	-	-	-	-	NO	SI	SI	NO	Scuola da accorpate all'infanzia di Cerchiera in corso di costruzione	
52	TE	Comune di Isola Del Gran Sasso	scuola	R	Primaria Cerchiera	Isola del Gran Sasso	Loc. Cerchiera	Muratura	2	2	2	no	0,243328	si	-	2.150	0,258	2013	LC1	1958	-	-	-	NO	NO	NO	NO	Edificio inagibile da sisma 2016 - finanziato MUSP	
53	TE	Comune di Isola del Gran Sasso	scuola	R	Primaria	Isola del Gran Sasso	borgo San Leonardo			2	2	no	0,243328	si	183	9.660	0,364	2008	LC1	1950	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Intervento di ricostruzione fuori sito con fondi CIPE "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza" sisma 2009	
54	TE	Comune di Isola Del Gran Sasso	scuola	R	Secondaria di I° del Capoluogo - 3 corpi	Isola del Gran Sasso	Via San Gabriele	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 1 Corpo 3 - 1	2	2	no	0,243328	si	130	11.786	0,248 (1) 0,243 (2) 0,451 (3)	2013	LC1	1970	-	-	-	NO	NO	NO	NO	Edificio inagibile da sisma 2016 - finanziata la ricostruzione fuori sito	
55	TE	Comune Martinsicuro	scuola	R	Infanzia - 3 corpi	Martinsicuro	via Aldo Moro 37	Corpo 1 - Muratura Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 2 Corpo 3 - 2	4	3	si	0,179519	si	215	6.396	0,094 (1) 0,100 (2) 0,340 (3)	2015	LC1	1965	1990	altro	-	NO	SI	NO	SI		
56	TE	Comune Martinsicuro	scuola	R	Infanzia	Martinsicuro	via Aldo Moro 25	Muratura	3	4	3	si	0,179519	si	60	982	0,205	2015	LC1	1960	-	-	-	NO	-	-	NO		
57	TE	Comune di Montefino	scuola	R	Infanzia - Villa Bozza	Montefino	via risorgimento			4	2	si	0,179609	si	-	2.948	0,448	2008	LC1	1960	-	-	-	NO	-	-	NO		
58	TE	Comune di Montefino	scuola	R	Infanzia - Crocetta S. Maria	Montefino	C.da Crocetta			4	2	si	0,179609	si	-	927	0,970	2008	LC1	1960	-	-	-	NO	NO	-	NO	Edificio inagibile da sisma 2009 - CHIUSO	
59	TE	Comune di Montefino	scuola	R	Primaria e Secondaria di I°	Montefino	via Roma, 3			4	2	si	0,179609	si	43	2.950	0,448	2010	LC1	1960	-	-	-	NO	SI	NO	SI	in scheda ricognitiva indice 0,249 - da verificare	
60	TE	Comune di Montorio al Vomano	scuola	R	Infanzia Leognano	Montorio al Vomano	fraz. Leognano	Muratura	2	2	2	no	0,231508	si	27	1.600	0,000	2016	LC2	1960	-	-	-	-	NO	-	NO	NO	Edificio inagibile da sisma 2016 - CHIUSO
61	TE	Comune di Montorio al Vomano	scuola	R	Infanzia "G. Leopardi"	Montorio al Vomano	via G. Leopardi	C.A.	3	2	2	no	0,231508	si	178	3.700	0,000	2016	LC1	1960	2015	A	1,000	NO	SI	NO	NO	Finanziato intervento di adeguamento sismico con fondi statali Legge 98/2013 art. 18	
62	TE	Comune Morro d'Oro	scuola	S	Infanzia e Primaria - fraz. Pagliare	Morro d'Oro	Via Montessori	C.A.	4	4	3	si	0,175350	si	184	4.300	0,306	2015	LC2	1975	1994	altro	-	NO	SI	NO	SI		
63	TE	Comune Morro d'Oro	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° capoluogo	Morro d'Oro	via Carriera			4	3	si	0,175350	si	159	6.100	0,461 0,265 (pal)	2015	LC1	1957	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
64	TE	Comune Mosciano Sant'Angelo	scuola	R	Infanzia in c.da Selva Piana	Mosciano Sant'Angelo	via Mattarella			4	3	si	0,175649	si	-	1.600	0,600	2010	LC2	1982	-	-	-	NO	SI	-	SI		
65	TE	Comune Mosciano Sant'Angelo	scuola	R	Infanzia e Primaria loc. Mosciano Stazione	Mosciano Sant'Angelo	C.da santa maria dell'Arco			4	3	si	0,175649	si	-	3.410	0,623	2017	LC2	ante 1960	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
66	TE	Comune Mosciano Sant'Angelo	scuola	R	Primaria capoluogo	Mosciano Sant'Angelo	via Campo dei Fiori			4	3	si	0,175649	si	-	7.062	0,534	2017	LC2	ante 1959	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
67	TE	Comune Mosciano Sant'Angelo	scuola	R	Secondaria di I° capoluogo	Mosciano Sant'Angelo	via Togliatti			4	3	si	0,175649	si	-	3.750	0,262	2014	LC2	1978	2008	-	-	NO	SI	NO	SI		
68	TE	Comune di Nereto	scuola	R	Primaria e palestra	Nereto	via vittorio veneto	Muratura	3	2	2	no	0,175945	si	-	1.050	NP 0,650 (pal)	2014	np	1945 1990	-	-	-	-	-	-	NO		
69	TE	Provincia di Teramo	scuola	R	I.T.C. "C. Rosa" - 3 corpi	Nereto	Via V. Veneto	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	Corpo 1 - 2 Corpo 2 - 2 Corpo 3 - 4	2	2	no	0,175945	si	267	8.676	0,266 (A1) 0,301 (A3) 0,266 (A5)	-	-	1960 1978	-	-	-	-	-	-	NO		
70	TE	comune di Notaresco	scuola	R	Primaria "Belisario Clemente"	Notaresco	C.da Torrio	Muratura	1	4	3	si	0,176545	si	-	2.915	0,455	2016	LC1	1957	2001	altro	-	-	-	-	NO		
71	TE	comune di Notaresco	scuola	R	Secondaria di I° succursale "Romualdi"	Notaresco	Via Alighieri, 9	Muratura	3	4	3	si	0,176545	si	-	4.241	0,280	2016	LC1	1960 1970	-	-	-	-	-	-	NO		
72	TE	Comune di Pineto	scuola	R	Primaria di Pineto Capoluogo	Pineto	Via Garibaldi 60	Muratura	3	4	3	si	0,168417	si	245	5.913	0,571	2015	LC3	1962	-	-	-	-	-	-	NO		
73	TE	Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	scuola	R	Primaria - Plesso Vecchio Capoluogo	Sant'Egidio alla Vibrata	Piazza B. Croce	Muratura	2	2	2	no	0,178947	si	265	7.800	0,210	2008	LC1	1930	1998	altro	-	NO	SI	NO	SI		
74	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia e Nido "G. Lettieri"	Teramo	Via Diaz	Muratura	3	2	2	no	0,198532	si	120	7.474	0,034	2013	LC1	1930	2016	M	0,690	NO	SI	NO	SI		
75	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia - Piano Solare	Teramo	località Piano Solare, via Barnabei	C.A.	2	2	2	no	0,198532	si	129	2478	0,356	2013	LC2	1970	-	-	-	NO	SI	NO	NO		

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia Strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/ costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note	
76	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia e Nido "Via Brigiotti"	Teramo	Via Brigiotti - fraz. San Nicolò a Tordino	C.A.	3	2	2	no	0,198532	si	155	4.305	0,275	2013	LC2	1977	-	-	-	NO	SI	NO	NO		
77	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia e Nido - "Collaterato Basso"	Teramo	Via Giovanni XXIII, fraz. di Collaterato Basso	C.A.	3	2	2	no	0,198532	si	120	5.486	0,281	2013	LC2	1980	-	-	-	NO	SI	NO	NO		
78	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia e Nido - Gammarana	Teramo	Via Matteotti	C.A.	2	2	2	no	0,198532	si	116	3.640	0,320	2013	LC2	1977	-	-	-	NO	SI	NO	NO		
79	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Micronido Lungofiume Vezzola	Teramo	Via Niccolò degli Arcioni - zona Lungofiume Vezzola	C.A.	2,00	2	2	no	0,198532	si	-	-	0,968	-	-	1996	-	-	-	NO	SI	NO	NO		
80	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia e Primaria "Noè Lucidi" - 2 corpi	Teramo	Viale Crispi 1	Corpo 1 - Muratura Corpo 2 - Muratura	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 1	2	2	no	0,198532	si	539	21.312	np (1) np (2)	2009	LC1	1934	2012	M	0,659 (1) np (2)	NO	SI	NO	SI	Verifica sismica eseguita solo sul corpo 1	
81	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Infanzia "Piano d'Accio"	Teramo	Via Nazionale, 9 - Piano d'Accio	C.A.	2	2	2	no	0,198532	si	130	4.347	np	2014	LC2	1980	-	-	0,400	NO	SI	NO	SI		
82	TE	Comune di Teramo	scuola	R	Primaria "Risorgimento"	Teramo	Via Flaiani - via Sturzo	Muratura	2	2	2	no	1,198532	si	190	10.473	0,388	2015	LC2	1960	2016	-	-	-	NO	NO	NO	SI	Edificio inagibile da sisma 2017
83	TE	Comune Teramo	scuola	R	Secondaria di I° Giovanni XXIII	Teramo	Via G. Galilei - fraz. San Nicolò a Tordino	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A.	Corpo 1 - 4 Corpo 2 - 3	2	2	no	0,198532	si	193	15.400	0,370 0,416	2008	LC1	1974	1985	altro	-	NO	SI	NO	NO	In scheda ricognitiva corpo 1 indice 0,228 - da verificare	
84	TE	Comune Teramo	scuola	R	Secondaria di I° "M. Zippilli"	Teramo	Via De Vincentis, 2	Mista mur. e C.A.	4	2	2	no	0,198532	si	520	21.680	np	2013	LC2	1960	2015	M	0,830	NO	SI	NO	SI		
85	TE	Provincia Teramo	scuola	R	Liceo scientifico "M. Deffico"	Teramo	Piazza Dante, 20	Muratura	4	2	2	no	0,198532	si	1119	71.000	0,460	2016	LC2	1915	2010	altro	-	NO	SI	NO	NO		
86	TE	Provincia Teramo	scuola	R	Liceo scientifico "A. Einstein" - 2 corpi	Teramo	Via Don Luigi Sturzo, 5	Corpo 1 C.A. Corpo 2 C.A.	Corpo 1 - 4 Corpo 2 - 3	2	2	no	0,198532	si	857	12.050	0,069 (1) 0,041 (2)	2014	LC2	1965	-	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
87	TE	Provincia Teramo	scuola	R	Liceo Musicale "G. Braga"	Teramo	Piazza G. Verdi	Muratura	4	2	2	no	0,198532	si	-	14.000	0,101	2014	LC1	1300	1938	altro	-	NO	NO	NO	NO	Edificio inagibile da sisma 2016 - CHIUSO	
88	TE	Provincia Teramo	scuola	R	Istituto Tecnico Programmatori "Pascal" - 6 corpi	Teramo	Via A. Baffie, 39 - località Cona	C.A.	5	2	2	no	0,198532	si	489	29.900	0,283 (4, 6) 0,410 (2) 0,438 (1, 3, 5)	2014	LC2	1985	1989	altro	-	NO	-	-	NO		
89	TE	Comune di Torano Nuovo	scuola	R	Infanzia	Teramo	Via G. Garibaldi			2	2	no	0,176385	si	40	2.233	0,108	2015	LC2	1959	-	-	-	NO	-	NO	SI		
90	TE	Comune di Torano Nuovo	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° Statale	Torano Nuovo	viale Roma			2	2	no	0,176385	si	-	5.200	0,034	-	-	1960	-	-	-	-	-	-	NO		
91	TE	Comune di Torricella Sicura	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° "Giovanni XXIII" - 2 corpi	Torricella Sicura	via Cesare Forcella, 1			2	2	no	0,226336	si	150	8.235	np (1) 0,556 (2)	2016	LC1	1957	2016	M	0,657 (2)	NO	SI	NO	NO	Intervento di Miglioramento sismico <u>solo corpo 2</u> con finanziato con fondi Legge 128/2013	
92	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Asilo Nido via Carducci	Tortoreto	Via Carducci, Tortoreto Lido	C.A.	1	4	3	si	0,175216	si	-	1.112	0,369	2012	-	1979	-	-	0,790	-	-	-	NO	Dichiarato "in fase di adeguamento sismico relativamente alla parte vecchia dello stabile"	
93	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Infanzia Comunale	Tortoreto	Via Giovanni XXIII, Tortoreto Lido	C.A.	2	4	3	si	0,175216	si	216	8.000	0,292	2013	LC2	1983	-	-	-	NO	-	NO	NO		
94	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Palazzo Ex Eca	Tortoreto	Piazza Garibaldi	Muratura	4	4	3	si	0,175216	si	40	-	0,214	2013	LC2				-	SI	-	NO	SI		
95	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Primaria e Secondaria di I°	Tortoreto	Via XX Settembre, Tortoreto Alto	Muratura	3	4	3	si	0,175216	si	-	4.715	0,188	2009/12	LC1	1948	-	-	-	-	-	-	NO	Adeguamento sismico eseguito SLV post int. non pervenuto	
96	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Primaria "D'Annunzio" - 2 corpi	Tortoreto	Via Oberdan n. 18, Tortoreto Lido	Scuola - Muratura Palestra - C.A.	2 - scuola 1 - palestra	4	3	si	0,175216	si	355	8.920	0,516 (S) 0,500 (P)	2012	LC2 (S) LC1 (P)	1961	-	-	-	NO	-	NO	SI	Ex Secondaria di I° "A. Volta" (Corpo scuola e Palestra)	
97	TE	Comune di Tortoreto	scuola	R	Secondaria I° "A.Volta" 2	Tortoreto	Via Oberdan 10-12, Tortoreto Lido	Muratura	2	4	3	si	0,175216	si	355	5.300	0,608	2012	LC2	1960	-	-	-	NO	-	NO	SI	Ex Primaria Statale "D'Annunzio" -	
98	TE	Comune di Tossicia	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° "Capriotti"	Tossicia				2	2	no	0,226336	si	-	4.640	0,069 (A)	-	-	1960	-	-	-	-	-	-	NO	Scuola composta da 3 edifici, verificato solo corpo A	
99	TE	Comune di Valle Castellana	scuola	S	Istituto Comprensivo	Valle Castellana	Via Capoluogo			2	2	no	0,228753	si	45	4.400	np	-	-	1982	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Manca indice di rischio verifica sismica	

(1) Altra funzione a carattere "strategico" ospitata dall'edificio scolastico e individuata nel vigente Piano di Emergenza comunale (es. centro COC/COM, ricovero, area attesa, etc.)

(2) ag = Pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune. L'elenco dei comuni Italiani con indicazione della ag è riportato in Allegato 7 alla OPCM 3907/2010 e s.m.i..

(3) Indice di rischio calcolato in base alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008): valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi allo zero, caratterizzano casi ad elevato rischio sismico

(4) Tipologia dell'intervento eseguito sull'edificio:
A = adeguamento sismico
M = miglioramento sismico
R = rafforzamento locale
altro= interv. non strutturale

(5) Edificio da dismettere secondo il piano di razionalizzazione delle sedi dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

(6) Dati comunicati dall'Ente proprietario per mezzo di "scheda ricognitiva 2017" inviata a tutti i proprietari/gestori di edifici scolastici pubblici sul territorio regionale (attuazione DGR n. 74 del 24/02/2017) scheda disponibile all'indirizzo <http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/verifiche-sismiche-e-interventi-antisismici>